

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»

ПРИКАЗ

14.01.2021

№ 10

О назначении дежурных администраторов

В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях соблюдения требования пожарной безопасности в МБДОУ «Радуга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить дежурными администраторами по пожарной безопасности в соответствующих зданиях ДОУ:

- методиста Мичкову Светлану Анатольевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Молодежная, д. 10;

- методиста Золотухину Татьяну Юрьевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунальная, д. 6;

- заместителя заведующего по АХЧ в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 5;

- методиста Старцеву Валентину Николаевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 2а.

2. Утвердить инструкцию о порядке действия дежурных администраторов при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта, согласно приложению к приказу.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Радуга»



Н.М. Антипина

Приложение к приказу
МБДОУ «Радуга»
от 14.01.2021 № 10

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «Радуга»

Н.М. Антипина

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного администратора при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий дежурного администратора при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования к действиям дежурного администратора при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты в МБДОУ «Радуга».

1.3. Дежурный администратор назначается приказом заведующего МБДОУ «Радуга».

2. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор ДОЛЖЕН:

2.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон.

2.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

2.3. Максимально быстро проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

2.3.1. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

- сообщить о пожаре по телефону «101», «112», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- сообщить о пожаре заведующему ДОУ по следующим телефонам: **3 01 06, 89028000072;**

- действовать по инструкции № 12 о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара, утвержденной приказом МБДОУ «Радуга» от 20.07.2020 № 108.

2.3.2. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

- осуществить сброс сигнала;

- позвонить диспетчеру пожарной охраны по номеру телефона 8 (34 240) 28260 и сообщить о ложной тревоге, назвав название учреждения (МБДОУ «Радуга»), адрес объекта, пультный номер соответствующего здания (здание по адресу: ул. Молодежная, д.

10 - № 47, здание по адресу: ул. Коммунальная, д. 6 - № 49, здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 5 - № 50, здание по адресу: ул. Дзержинского, д. 2а - № 46), Ф.И.О. дежурного, сообщить, что произошло ложное срабатывание АПС;

- сообщить о ложном срабатывании в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам **8 (34253)7-58-40; 8 (34253)2-27-29; 8 (34243)3-03-53; 8 902 80 55132;**

- проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

- если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение.

При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор ДОЛЖЕН:

2.1. Сообщить о сигнале руководителю по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам **8 (34253)7-58-40; 8 (34253)2-27-29; 8 (34243)3-03-53; 8 902 80 55132;**

2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3. При заступлении на дежурство дежурный администратор ОБЯЗАН:

3.1. Убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

3.2. Убедиться, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

3.3. Убедиться, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;