

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»

П Р И К А З

11.06.2020

№ 55

**О назначении ответственных лиц
за обеспечением контроля технического
состояния Систем пожарной сигнализации**

В целях организации эффективной работы по соблюдению требований пожарной безопасности в МБДОУ «Радуга», осуществления контроля за техническим обслуживанием установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией, техническим мониторингом оборудования, функционированием ПАК «Стрелец-Мониторинг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными должностными лицами по осуществлению контроля за техническим обслуживанием установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией, техническим мониторингом и эксплуатационно-техническим обслуживанием каналобразующего оборудования, функционированием ПАК «Стрелец-Мониторинг» (далее – ответственные лица) в соответствующих зданиях ДОУ:

- методиста Мичкову Светлану Анатольевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Молодежная, д. 10;

- заместителя заведующего по ВМР Москатову Светлану Михайловну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунальная, д. 6;

- методиста Старцеву Валентина Николаевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 2А;

- методиста Муллаярову Светлану Васильевну в здании, расположенном по адресу: г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 5.

2. Ответственным лицам:

2.1 обеспечить ежедневный контроль за функционированием автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией, функционированием ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

2.2. организовать работу с Организациями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией, техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию каналобразующего оборудования, ПАК «Стрелец-Мониторинг» (далее – Обслуживающие организации) по своевременному обслуживанию Систем пожарной сигнализации;

2.3 обеспечить устранение Обслуживающими организациями неполадок в системе пожарной сигнализации в течение 5 рабочих дней с момента выявления;

2.4 информировать службу МЧС, пожарную охрану о проведении наладочных и ремонтных работ на оборудовании Системы пожарной сигнализации в целях недопущения ложных сигналов «Пожар»;

2.5 довести до сведения сотрудников учреждения информацию о недопущении самостоятельно включать и выключать оборудование Системы пожарной сигнализации;

2.6 информировать немедленно заведующего учреждением обо всех случаях неисправности Системы пожарной сигнализации, ПАК «Стрелец-Мониторинг».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего по АХЧ Сюсюкину Н.Г.

И.о. заведующего МБДОУ «Радуга»



Н.М. Антипина